

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ ОТ 05.04.2021г

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	ГУЗ «ОВФД»
Фактический адрес	г.Липецк. ул.М.И.Неделина.9
Телефон 24-06-83	E-mail ovfd48@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Управление здравоохранения Липецкой области
Вид деятельности	Здравоохранение
Форма собственности объекта	Областная
Объем предоставляемых услуг	количество обслуживаемых посетителей /день, вместимость -240
Размещение объекта	здание нежилое
	этажи, на которых оказываются услуги населению -два этажа
Количество и назначение входов	3 входа и два запасных (1-для посетителей,2-для сотрудников, 2-запасных)
Год постройки	1977
Год последней реконструкции	2018

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта	250м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы №302, №8, №17, Торговая площадь
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	нет есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
ширина прохода, калитки	0,9 м и более			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
информация об объекте	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей -есть						
Расстояние до входа в здание	30м			50 м и менее		К, О
Количество машинно-мест для инвалидов	10%			5% и более		К, О
Габариты машинно-места для инвалидов (ширина)	2,5м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машинно-места для инвалидов (глубина)	5,0м			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						

ширина тротуара (пути движения)	1,5м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
указатели направления движения	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	-			Имеется	Допустимо отсутствие	С
места отдыха	Имеются			Имеются		К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Входная площадка						
Высота площадки 0,82м	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <ul style="list-style-type: none"> - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. 					
Габариты площадки (ширина) без пандуса	3,23м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,9м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С

Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
Навес	есть			Наличие		К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть есть есть			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	есть			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
на высоте	0,84м			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С

завершения поручней за пределами марша	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
нетравмирующие окончания	есть			Наличие		О, С
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,84м			0,8 м и менее		
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	2,8x1,9м					
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Имеется			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
Звуковой маяк у входа	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- ширина дверного проема в свету	1,57м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,000			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	есть			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
на высоте	есть			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

горизонтальные завершения поручня	есть			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
нетравмирующие окончания	есть			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
						К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный		Есть		наличие		К
						К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)		1м80		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина		1,5-1,8м		1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина		1,2м		1,2 м и менее	Менее 1,2м	К

Указатели направления движения, входа, выхода		Имеются		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)		нет		Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки		нет		Имеются		С
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации		Имеются		Имеются		Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы		нет		Имеются		Г
Тактильная схема		есть		Имеются		С
Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже		есть		Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже		Наличие		Наличие	Допустимо отсутствие	
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,8м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0			0,025 мм и менее	Более 0,025 мм	К
Информация тактильная о назначении кабинета	На двери			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С

Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- размещение на высоте	1,8м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- высота прописных букв	0,016м			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,25x1,0м			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,5м			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
Высота оборудования для посетителей	Без ограничений			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не учитывается				Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Не требуется			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется			Имеется	-	
Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Нет			Имеется		С

Ширина дверного проема	0,9м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,8м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2м	К
- зона у раковины (ширина)	1,0м			0,8 м и более		К
- высота раковины	0,8м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- опорный поручень	Отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	1					
- знак доступности кабины	Имеется			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,9м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	2,0м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,8м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Стационарный у стены			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К

- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1,5м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- крючки для костылей	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О

Комиссия:

Председатель комиссии:

- заведующий хозяйством _____  Бушмин Ю.И.

Члены комиссии:

-начальник хозяйственного отдела _____  Пономарёв В.Е.

-заведующий кабинетом спортивной медицины для лиц с ограниченными возможностями _____  Николаев С.И.